



Aquaroc Hydrophant D

Abdeckung: befahrbar 40t (Klasse D)

Behältertyp	Nenninhalt (L)	Behälterhöhe in cm	Gewicht (t)	Zulauf Z (cm)	Entnahme E (cm)
MWK	2'900	171	4,5	116	84
MWM	3'530	186	5,0	131	99
MWG	4'360	206	5,5	151	119
JWS	5'600	237	6,0	182	150
KWS	6'850	265	6,5	210	178
SWS	8'000	294	7,0	235	207
GWS	9'200	324	7,5	269	237

Draufsicht



* Maß kann je nach Mörtelfuge variieren
 ** alle Angaben ca. Werte
 ** produktionsbedingte Toleranz von 3%
 ** Betongüte C35/45

AQUAROC Betonwerke GmbH info@aquaroc.de www.aquaroc.de Am Bahnhof 2-10, 55483 Hirschfeld Tel: 06543 500-30 Fax: 06543 500318	Bauherr:	Bearbeiter:	Stempel/Unterschrift
	Baustelle:	Auftragsnummer:	
	Bauvorhaben:	Datum:	