



Aquaroc Hydrophant V

Abdeckung: befahrbar 12,5 to (Klasse B)

Behältertyp	Nenninhalt (L)	Behälterhöhe in cm	Gewicht (t)	Zulauf Z (cm)	Entnahme E (cm)
MWK	2'900	166	4,5	116	84
MWM	3'530	181	5,0	131	99
MWG	4'360	201	5,5	151	119
JWS	5'600	232	6,0	182	150
KWS	6'850	260	6,5	210	178
SWS	8'000	289	7,0	235	207
GWS	9'200	319	7,5	269	237

Draufsicht



* Maß kann je nach Mörtelfuge variieren
 ** alle Angaben ca. Werte
 ** produktionsbedingte Toleranz von 3%
 ** Betongüte C35/45

AQUAROC Betonwerke GmbH info@aquaroc.de www.aquaroc.de Am Bahnhof 2-10, 55483 Hirschfeld Tel: 06543 500-30 Fax: 06543 500318	Bauherr:	Bearbeiter:	Stempel/Unterschrift
	Baustelle:	Auftragsnummer:	
	Bauvorhaben:	Datum:	